

Sogn: Præstø	Inden 14 dage skal der sendes en udskrift af protokollen til provstiudvalget	Blad nr.: 109
--------------	---	------------------

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 25 maj 2021 foretaget syn over Præstø kirke og kirkegård.

Synet blev foretaget af: ¹⁾ Menighedsrådet, Præsten, Graveren samt rådet bygningsagkyndige

A. Kirkens protokol og eventuelle forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og efterset.

B. Ved synet forefandtes: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) kirkehuset

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2019	1	Udv. rækværker ved trapper på kirkegård eftergås (c)	Udskud pga. andet nødvendigt vedligehold	2021
2019	2	Glansluger i kirketårn skal eftergås for utætheder (a)	Udskud pga. andet nødvendigt vedligehold	2021
2020	3	Sternbrædder på kirkehusets østgavl udskiftes og males(d)	Udskud pga. andet nødvendigt vedligehold	2021
2020	4	Dør til kælder (a)	Udskud pga. andet nødvendigt vedligehold	2021

¹ Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

² **Tilsyn skal omfatte**: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belyningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftthus, begravelsesredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpet, samt ny frist for afhjælpningen.


II. Nye mangler ¹⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) kirkehus			
Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
1	Mørtelfuge i bue i 1. vindue i sydskipet reparerer (b)	2.500	2022
2	Lyseholder på kirkestolen sidder løse Eftergås og fastgøres igen (b)	2.500	2022
3	Fjernbetjening til lysstyring i kirkerum udskiftes (b)	1.500	2022
4	Kirke tag indiv. tagsten eftergås for utæthed og understrykning reparerer (b)	7.000	2022
5	Skotrender på sydskipet er delvis utætte og skal eftergås eller/og udskiftes (a)	200.000	2023
6	Gelænder på kirkegård udskiftes (c)	25.000	2023
7	Affaldsstativer på kirkegård udskiftes (rustne låg) (c)	20.000	2023
8	Skilt til parkering til personale udskiftes (c)	5.000	2023
9	Trapper på kirkegård eftergås for løse trin (c)	2.500	2022
III. Kirkens vedligeholdelsesstand: ²⁾ god			
IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: ⁵⁾ god			

¹ Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disses håndsværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til lovbekendtgørelsens § 26 foretagne syn.

² Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsesstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks. I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdt stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.).

C. Bemærkninger til protokollen: ¹⁾

Synsforretningen sluttet den: 25. maj 2021 kl. 18.30



Formand

¹ Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.